

THAN DÙNG CHO LÒ HƠI PHUN THAN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Yêu cầu kỹ thuật

Уголь для угольнопыль-
ьных котлов на тэс
Технические тре-
бования

Coal for pulverised
coal burning boilers in
power houses
Technical requirements

TCVN
3949-84

Có hiệu lực
từ 1-1-1985

Tiêu chuẩn này áp dụng cho than Hồng gai – Cầm phả dùng cho lò hơi phun than trong nhà máy nhiệt điện hiện có, trừ nhà máy nhiệt điện Phả Lại.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than được quy định theo các chỉ tiêu và mức nêu trong bảng sau:

Cỡ hạt, mm	A ^k , %		W ^{lv} , %		S ^k _e %
	Trung binh	Không lớn hơn	Trung binh	Không lớn hơn	
0 — 15.	24,0	26,0	7,5	11,5	0,5

Chú thích: Chỉ tiêu hàm lượng lưu huỳnh chỉ dùng để tham khảo.

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định các chỉ tiêu chất lượng của than theo các quy định sau:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693-75
- Xác định độ tro (A^k) theo TCVN 173-75
- Xác định độ ẩm (W^{lv}) theo TCVN 172-75
- Xác định hàm lượng lưu huỳnh (S^k_e) theo TCVN 175-75