

THAN DÙNG CHO LÒ HƠI GHI XÍCH TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Yêu cầu kỹ thuật

Уголь для котлов
цельной решеткой на тэс
Технические требова-
ния

Coal for boilers
with fixe coal moved
in power-houses.
Technical requirements

TCVN
3950 — 84

Có hiệu lực
từ 1-1-1985

Tiêu chuẩn này áp dụng cho than dùng để đốt trong lò hơi ghi xích của các nhà máy nhiệt điện hiện có.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Chất lượng than dùng đốt trong các lò hơi ghi xích của các nhà máy nhiệt điện được quy định theo các chỉ tiêu và các mức nêu trong bảng sau

Cỡ hạt, mm	Tỷ lệ dưới cỡ, %	A^k , %		W^{lv} , %		S_{ch}^k , %
	Không lớn hơn	Trung bình	Không lớn hơn	Trung bình	Không lớn hơn	Trung bình
6 — 25	15,0	24,0	26,0	6,0	7,0	0,5

Chú thích: Chỉ tiêu hàm lượng lưu huỳnh chỉ dùng để tham khảo

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và xác định các chỉ tiêu chất lượng của than theo các quy định sau:

- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo TCVN 1693-75;
- Xác định độ tro (A^k) theo TCVN 173-75;
- Xác định độ ẩm (W^{lv}) theo TCVN 172-75;
- Xác định hàm lượng lưu huỳnh (S_c^k) theo TCVN 175-75