

<p>CÔNG TẮC, CẦU ĐẠO</p> <p>Dây đồng điện định mức</p>	<p>TCVN 183 — 65 — 85</p> <p>Có hiệu lực từ 1-1-1967</p>
---	--

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công tắc, cầu dao dùng để làm việc với điện áp xoay chiều (tần số 50 Hz) và một chiều bé hơn 1000 V.

2. Dòng điện định mức của công tắc, cầu dao cần phải phù hợp với các trị số quy định ở bảng sau :

A (ampe)							
10	15	(20)	25	(30)	40	60	100
	150	200	250		400	600	---

Chú thích. Các trị số trong ngoặc có gắng không nên dùng.

Tuyển tập
Tiêu chuẩn Nhà nước về Điện

BÌNH CHỈNH

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

Chương I

Tên gọi tiêu chuẩn

TCVN

Có hiệu lực từ

Nội sửa lại (thêm 1 vạch ngang ở dưới số hiệu tiêu chuẩn)

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

Chương I

Tên gọi tiêu chuẩn

TCVN

Có hiệu lực từ

tại các trang : 5, 24, 27, 29, 30, 31, 38, 50, 60, 64, 62, 64, 65,
104, 108, 113, 124, 127 và 140.